

Returtemperatur i stedet for afkøling.

Pr. 1. januar 2026 går Ø. Toreby varmeværk over til, udelukkende at kigge på forbrugernes returtemperatur, i stedet for at kigge på afkølingen. Afkølingen betyder forskellen imellem fremløbs og returtemperatur.

Returtemperaturen bør som årsgennemsnit være lavere end 40 grader. Det vil sige at man kan ikke konkludere om ens returtemperatur er tilstrækkelig lav, hvis man udelukkende kigger nogle få gange på returtemperaturen på ens varmemåler. Det skal ses over en lang periode, og det korrekte gennemsnit vil fremgå af årsopgørelsen.

Metoden med at afregne incitamentsbetaling efter returtemperaturen er noget som flere og flere varmeværker er gået over til, efterhånden som der er installeret varmemålere der kan håndtere dette. Returtemperaturen er en mere retfærdig metode, da den tilgodeser alle, uanset om man har en høj eller lav fremløbstemperatur. En lav returtemperatur er vigtig, da den sparer ledningstab for varmeværket, og dermed også for forbrugerne.

Pr 1. januar 2026 indføres der en incitamentsbetaling for Ø. Toreby Varmeværks forbrugere, hvis returtemperaturen som årsgennemsnit ligger over 40 grader. Incitamentsbetalingen bliver på 1% pr grad som returtemperaturen er over 40 grader, ganget med årsforbruget, ganget med MWh-prisen. Hvis en forbruger med et årligt forbrug på 15 MWh har en gennemsnitlig returtemperatur på 47 grader, vil udgiften blive, hvis MWh-prisen er f.eks 511,25 kr: $(47-40) \text{ gange } 0,01 \text{ gange } 15 \text{ gange } 511,25 =$ **536,82 kr årligt.**

Det tilrådes derfor på det kraftigste, at få en VVS'er til at kigge på ens installation, hvis man har problemer med at opnå en tilstrækkelig lav returtemperatur.

Hvis ens fjernvarmeinstallation (fjernvarmeunit) er ved at have mange år på bagen, er det måske tiden at den skal skiftes helt. Dette kan man få en pris på hos ens VVS'er. En anden mulighed er at købe unitten på abonnement hos Ø. Toreby Varmeværk. Så sørger vi for at få en VVS'er til at fjerne den gamle unit, og montere en ny. Dette koster i 2025 priser ca 2.800 kr årligt incl moms. Dette inkluderer også service og vedligehold inden for normal arbejdstid, samt opsætning af en ny unit igen, den dag dette igen er nødvendigt. En moderne fjernvarmeunit har indbygget en vejrkompensering der gør den bedre i stand til at opnå en lav returtemperatur.

Forhør mere om unit på abonnement på tlf 54 86 00 66 eller mail adm@oetv.dk.