

Ø. Toreby Varmeværk


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1,22


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,0	kg/GJ	0,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	36,5	g/GJ	131,4	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,9	g/GJ	17,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,3	kg/GJ	8,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	140,1	g/GJ	504,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	109,6	g/GJ	394,6	mg/kWh
CO (Kuliite)	395,6	g/GJ	1424,2	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,9	g/GJ	32,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	25,6	g/GJ	92,2	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Ø. Toreby Varmeværk
CVR: 17689800
Agrovej 3 | 4800 Nykøbing F
+45 54 85 98 08 | uk@oetv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmeeffektivitetsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.